

Типовой регламент технического
обслуживания систем пожарной
сигнализации, систем пожарно-
охранной сигнализации

Типовой регламент технического обслуживания систем пожарной сигнализации, систем пожарно-охранной сигнализации			
Перечень работ	Периодичность обслуживания службой эксплуата- ции предприятия	Периодичность обслуживания спе- циализированными организациями по договору 1 вариант	Периодичность обслуживания специализирован- ными организаци- ями по договору 2 вариант
Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализации) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д.	ежедневно	ежемесячно	ежеквартально
Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе	то же	то же	то же
Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный	еженедельно	еженедельно	еженедельно
Проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфа сигнализации и т.д.)	то же	то же	то же
Профилактические работы	то же	то же	то же
Проверка работоспособности системы	то же	то же	то же
Метрологическая проверка КИП	ежегодно	ежегодно	ежегодно
Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления	ежегодно	ежегодно	ежегодно
Измерение сопротивления изоляции электрических цепей	1 раз в 3 года	1 раз в 3 года	1 раз в 3 года
<i>Примечание:</i> 1 вариант - указаны сроки технического обслуживания для объектов с массовым пребыванием людей.			